


**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Pruszczu Gdańskim z dnia 07.07.2023 r.  
zmieniający komunikat  
z dnia 30.06.2023 r.**

dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego  
zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Żurawiej,  
gm. Kolbudy, zaopatrującego miejscowość: Bąkowo (ul. Albatrosa,  
ul. Bursztynowa Osada, ul. Czapli, ul. Drozda, ul. Gołębia, ul.  
Jastrzębia, ul. Wybickiego (nr 1-18), ul. Jaskółki, ul. Kosa, ul.  
Liliowa, ul. Orla, ul. Otomińska, ul. Magiczna, ul. Pogodnych  
Poranków, ul. Porannej Rosy, ul. Pliszki, ul. Rekreacyjna, ul. Szarotki,  
ul. Sikorki, ul. Sokola, ul. Sowia, ul. Stokrotkowa, ul. Wiśniowy Sad,  
ul. Wilcza, ul. Zielony Zakątek, ul. Zimorodka, ul. Żurawia), Lublewo  
Gdańskie (ul. Makowa i ul. Kwiatowa).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w związku z tym,  
że sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonych do spożycia  
przez ludzi pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Żurawiej, gm. Kolbudy w dniu  
07.07.2023 r. wykazały **brak zanieczyszczenia mikrobiologicznego**  
**wody, PPIS w Pruszczu Gdańskim**  
**odwołuje komunikat z dnia 30.06.2023 r.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
  
dr inż. Dominika Mucha

## Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

z dnia 30.06.2023 r. dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego  
zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Bąkowo z ujęciem  
przy ul. Żurawiej, gm. Kolbudy zaopatrującego miejscowości:  
**Bąkowo** (ul. Albatrosa, Bursztynowa Osada, ul. Czapli, ul. Drozda, ul. Gołębia,  
ul. Jastrzębia, ul. Wybickiego nr od 1-18, ul. Jaskółki, ul. Kosa, ul. Liliowa,  
ul. Orla, ul. Otomińska, ul. Magiczna, ul. Pogodnych Poranków, ul. Porannej  
Rosy, ul. Pliszki, ul. Rekreacyjna, ul. Szarotki, ul. Sikorki, ul. Sokola, ul. Sowa,  
ul. Stokrotkowa, ul. Wiśniowy Sad, ul. Wilcza, ul. Zielony Zakątek, ul.  
Zimorodka, ul. Żurawia), **Lublewo Gdańskie** (ul. Makowa i ul. Kwiatowa).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim  
informuje, iż stwierdzono ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli  
w punkcie wody podawanej do sieci z ujęcia wody Bąkowo, ul. Żurawia  
8 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0jtk/100ml)

W próbkach wody pobranych z punktów zlokalizowanych na sieci  
wodociągowej z przedmiotowego wodociągu nie stwierdzono przekroczeń norm  
pod względem parametrów mikrobiologicznych.

### W związku z powyższym, PPIS w Pruszczu Gdańskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody konsumentom zaleca:

- **Uprzednie przegotowanie wody przed jej spożyciem** również do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, higieny osobistej np. mycia zębów.



Zgodnie z informacją uzyskaną od eksploatatora wodociągu podjęto działania w celu poprawy jakości wody.

**Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu**

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUSZCZU GDANSKIM  
dr inż. Dominika Mucha