

Kolbudy, 04 grudzień 2020r.

Numer referencyjny 1/ZP/2020

- WSZYSCY WYKONAWCY –

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: **„Budowa budynku krytej pływalni przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem w sieci przyległego terenu – etap II”**

Zamawiający, Reknica sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy złożyli pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), na które Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Na schemacie zasilania - rysunek E-17 pokazany jest zasilacz UPS. Nie ma informacji na temat jego parametrów w opisie. Proszę o informację, czy ma być ujęty w ofercie, a jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów.

Odpowiedź

Należy przyjąć takie urządzenie UPS, które zagwarantuje pracę systemu przez minimum 60 min.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Małgorzata Janca-Socha