

Kolbudy, dnia 07.12.2023 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZS/5/D/23 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wodomierzy ultradźwiękowych z możliwością zdalnego odczytu

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych o wartości przekraczającej kwotę 130 000,00 PLN obowiązujący w REKNICA Sp. z o.o. w Kolbudach, zwanego dalej regulaminem, udziela wyjaśnień treści ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej ogłoszeniem:

Pytanie 1:

Pytanie odnośnie Ogłoszenia o zamówieniu Załącznika nr 1, punkt 2, pozycja 5. :

Wymagania dla wodomierza statycznego do wody zimnej DN 25mm.

Czy Zamawiający zaakceptuje i uzna za równoważny wodomierz z korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie korpusu wodomierza z materiałów: stal nierdzewna lub mosiądz.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia oraz będą wiążące dla wszystkich wykonawców i udostępnione na stronie internetowej www.reknica.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) zgodnie z art. 30 ust. 5 regulaminu.

Zamawiający ponadto zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **11.12.2023 r. godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi **11.12.2023 r. o godz. 11:15**.

Członek Zarządu
mgr Małgorzata [Signature] -Socha

Prezes Zarządu
Andrzej Bożyk

.....
podpis kierownika zamawiającego