HYDROFOR
nr 0.14
pow. 16.07
strop REI60
REI 120
REI 120
Di3 100/210 EI 60
-374 cm
-374 cm
Di1 100/210
MAGAZYN
nr 0.02
pow. 128,28
Di1 100/210
KOMUNIKACJA
nr 0.01
pow. 27,79
-374 cm
B2
B1b
HP 25
Di3 100/210 EI 60
PODBASENIE
nr 0.11
pow. 830.27
REI 120
KOMUNIKACJA
nr 0.03
pow. 9,44
Di2 100/210 EI 60
ROZDZIELNIA GŁ.
nr 0.04
pow. 13,97
REI 120
HP 25
Di1 100/210
114 210
REI 120
MAGAZYN
nr 0.05
pow. 21.86
240
970
ZP-1
H=1,5 m
fundament pod zbiornik
rzędna wierzchu -3,69
-374 cm
PO-1.2
PO-1.3
woda świeża 10,4m3/h
60
30
400
korytko odwadniające
gł. 15 cm
PD-1.1
-374 cm
PD-3.3 PH-3.3
PD-1.2 PD-2.2
MAG.KOREKTORA pH
nr 0.07
pow. 12.38
MAG. PODCHLORYNU SODU
nr 0.06
pow. 11.83
stopienka bezodpływowa gł. 30 cm
natrysk ratunkowy z oczomyjką
Di1 100/210
Di1 100/210
Di1 100/210
93.68 mppm = -326 cm
Di1 100/210
PRZEDSIONEK
nr 0.08
pow. 10.34
POM. TECHN.
nr 0.09
pow. 29.79
-374 cm
REI 120
ściana odzielenia p.poż REI120
179
-374 cm
MKS
M-1
M-2
M-3
E-1
fundament pod zbiornik
rzędna wierzchu -3,69
korytko odwadniające
gł. 15 cm
fundament pod filtry
rzędna wierzchu -3,74
950.5
PD-2.1
PD-2.2
PD-2.3
H=2175
m=4300 kg
312.5
650.5
194.5
151.5
H=2175
m=4300 kg
PE-2.1
PE-2.2
PE-2.3
PH-2
PH-1
1175.5
220
700
ZP-2
H=1,5 m
240
Zbiornik wód popłucznych H=1,2 m
520
odwodnienie zb. wg proj. wod-kan.
ZP-3
H=1,5 m
220
700
korytko odwadniające
gł. 15 cm
PD-3.1
woda świeża 4,5m3/h
SZ-1 15,6kW
SZ-2 19,8kW
SZ-3 10,2kW
HP 25
-374 cm
-278 cm
202
202 210
REI 120
ściana odzielenia p.poż REI120
strop REI60
REI 120
REI
120
B1a
STUDNIA CHŁADZĄCA
KOTŁOWNIA
nr 0.10
pow. 38.34
-278 cm
REI 120
100/210
EI 60
A B C D E F G H I J K L M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UWAGI:
Oznaczenia urządzeń wg schematów technologicznych.
Należy sprawdzić wymiary w istniejącym obiekcie.

TOMAR	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO HANDLOWO-WYKONAWCZE MARZENNA KOZMIAN	00-743 WARSZAWA ul. Nabielaka 2/12 tel. (22)8415449 kozmian@poczta.onet.pl
BUDYNEK PŁYWALNI KRYTEJ PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Kolbudy dz. nr 723/1, 723/2, jedn.ewid.220403-2 obr. Kolbudy 0006 ul. Wybickiego 33		
Inwestor: REKNICA SP z o.o. ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy		Branża TECHNOLOGIA
Rysunek: Instalacja uzdatniania wody basenowej ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ		Rewizja/data 00
Projektował: MARZENNA KOZMIAN		Nr rys. T-5
Sprawdził: DANIEL ZARZYCKI		
Faza: PW	Data: 10.2020	Skala: 1:100