BASEN SPORTOWY OBIEG I

W3 - wentylator kanałowy
Vw=100m3/h, dP=100Pa
praca z regulatorem obrotów
Pel=30W, 230V/~1/50Hz

odsadzka kanałów powyżej podwieszanego stropu

zabudować płytami g-k

KD

pw3

pw5

KR

klapa zwrotna

An-N-100 50 m³/h

An-W-100 50 m³/h

ø400

VDW/600x48 650 m³/h

SALA FITNESS nr 1.06 pow. 51,29

VDW/300x8 150 m³/h

VDW/600x24 450 m³/h

ø315

ø250

ø160

ø200

REI 120

klapa p.poż. Ø200mm EI 120(v e i↔o)S z siłownikiem 24V

ściana odzielenia p.poz REI120

SALA FITNESS nr 1.30 pow. 47,0

SALA REKREACYJNA nr 1.28 pow. 11,74

VDW/400x16 300 m³/h

napływ powietrza przez podcięte 2cm drzwi

krotność wymian n=3,7

SAUNA SUCHA nr 1.27 pow. 10,71

SAUNA MOKRA nr 1.26 pow. 10,76

Ø100

Ø125

pw2

PRYSZNIC

ROWNIK

An-W-125 100 m³/h

An-W-100 50 m³/h

93.22 mppm = -326 cm

19x16.9 cm = 30.0 cm

B2

D-D

KOMINY SPALINOWE

DRABINKA SYSTEMOWA PODNOSZONA

ODWODNIENIE LINIOWE

ZIELENIA BASENOWA nr 1.38 pow. 125,9

ERKA DEMONTOWALNA

NS/PW 2.3 KW NS/KW 2.4 NS/AW AW NS/3MP

PW

BASEN REKREACYJNY GŁ. 0,8 M OBIEG II

2.2 2.5

Zjeżdżalnia

Brodzik dla dzieci 17,2 m2 gł. 0,20 cm

W6 - wentylator kanałowy
Vw=300m3/h, dP=100Pa
praca z regulatorem obrotów
Pel=50W, 230V/~1/50Hz

Grzybek wodny

6x 1.3 cm = 7.8 cm

MP NS/2MP MP MP NS/2MP MP

1264 m³/h L=2000, n=5

1264 m³/h L=1950, n=5

ściana odzielenia p.poz REI120

kratka p.poż. EIS60 samopęczniejąca

wentylacja grawitacyjna zgodnie z projektem architektonicznym

EI60

W5 - wentylator kanałowy
Vw=50m3/h, dP=100Pa
praca z regulatorem obrotów
Pel=30W, 230V/~1/50Hz

ZAKRES ZMIANY

C-C

A-A

F G H I J K L M N

5 4 3 2

MAŁGORZATA KUCHTA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA	BUDYNEK PŁYWALNI KRYTEJ PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH PROJEKT ZAMIENNY rewizja rozwiązania sauny parowej	11.2022r. SKALA 1:100
INWESTOR	GMINA KOLBUDY, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy	
LOKALIZACJA	dz. nr 723/1, 723/2, Kolbudy obr. 220403_2	
TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU	RYS.NR W2
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Malinowski upr. nr POM/0244/PWOS/12	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Makarski upr. nr POM/0243/PWOS/12	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Wichowski	